

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR

stavební úřad

náměstí Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58, tel. 556 455 461

Váš dopis značky / ze dne
10. 12. 2008

Naše značka
st.ú.2217/ÚR/08/Hy

Vyřizuje
Hykel

Příbor
22. 1. 2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

o umístění stavby

Dne 10. 12. 2008 podala fyzická osoba pan Roman Nagy, Kateřinice 118, 742 61 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Vodovodní řad“ na pozemku parc. KN č. 354/2, tj. parc. ZE 1191 díl 1 v k. ú. a obec Kateřinice.

Stavební úřad MÚ Příbor, příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního jednání vydává podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby

„Vodovodní řad“ na pozemku parc. KN č. 354/2, tj. parc. ZE 1191 díl 1 v k. ú. a obec Kateřinice.

Předmětem stavby je vodovodní řad z potrubí HDPE D 63 x 5,8 v celkové délce 57 m napojený na stávající řad DN 80 PVC na totožné parcele; bude budován jako vyvolaná investice k plánované zástavbě 2 rodinných domů na parc. č. 626/2 a 383/3 a napojení stávajících objektů.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. KN č. 354/2, tj. parc. ZE 1191 díl 1 v k. ú. a obec Kateřinice tak, jak je zakresleno ve výkresu Koordinační situace (č. v. 01 v měřítku 1:500), který je součástí ověřené dokumentace rozhodnutí o umístění stavby.
2. Za stavební pozemek se vymezuje parc. KN č. 354/2, tj. parc. ZE 1191 díl 1, k. ú. Kateřinice.
3. Projektová dokumentace staveb pro vydání stavebního povolení bude zpracovaná v souladu a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb oprávněnou osobou, opatřena podpisem a razítkem zpracovatele a musí splňovat ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu. Oprávnění zpracovatele bude přiloženo k žádosti o stavební povolení.
4. Budou respektovány podmínky a požadavky vyjádření SmVaK Ostrava a. s., zn. 9773/V011923/2008/PO z 11. 9. 2008, které je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
5. Budou respektovány podmínky a požadavky vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 211/09/152 z 15. 1. 2009, které je přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o podaných námitkách

Nebyly uplatněny, stavební úřad nerozhodoval.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

- Roman Nagy, Kateřinice 118, 742 61.

Odůvodnění

Dne 10. 12. 2008 podal stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona stavebník a obec Kateřinice, dále pak dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona obec Kateřinice, SmVaK Ostrava, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s. r. o., Telefónica O2 CR, a. s., Václav Lys, Jiří Tobola, Naděžda Tobolová, Ing. Josef Foltá, Jiří Matěj, Martina Pavelčáková, Norbert Janeček, Iveta Fišarová, Karel Fišar, Danuše Nagyová, Věra Gongolová, Pavel Rozehnal, Dita Jalůvková.

Stavební úřad oznámil dne 17. 12. 2008 zahájení územního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a nařídil veřejné ústní jednání na den 16. 1. 2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor dne 19. 1. 2009. Ve stanovené lhůtě se nikdo nevyjádřil.

Při rozhodování vycházel stavební úřad z dalších podkladů výše neuvedených:

- kopie KM

- souhlas Obce Kateřinice zn. Čj171/Bor/08 z 7. 7. 2008

- vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., zn. 09/0126 z 9. 1. 2009

- vyjádření Telefónica O2 CR, a. s., čj. 145999/08/MOV/000 z 17. 12. 2008

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ust. § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá taxativně vymezeným okruhům požadavků při posuzování žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Kateřinice (tj. Územní plán obce Kateřinice schválený Zastupitelstvem obce Kateřinice dne 26. 5. 1999 a doplněný změnou č. 1 schválenou dne 29. 6. 2006). Stavba se dle schváleného územního plánu nachází v urbanizovaném území, v současně zastavěném území obce.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Podmínky dotčených správců sítí byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Podané odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší stavební úřad na jeho náklady.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.


Ostatní poučení

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy; územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti zašle také obci, pokud není stavebním úřadem a popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu, který provede stavební řízení.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Pravomocné územní rozhodnutí neopravňuje stavebníka k zahájení stavebních prací; realizace stavby je možná až po projednání se speciálním stavebním úřadem.

Ing. Pavel H a n z e l k a
vedoucí stavebního úřadu



Přílohy:

- 1) vyjádření SmVaK Ostrava, a. s., zn. 9773/V011923/2008/PO z 11. 9. 2008
- 2) vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 211/09/152 z 15. 1. 2009

Poplatek:

Správní poplatek vyměřený podle položky 18 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1000,- Kč byl uhrazen 16. 1. 2009.

Obdrží:

Účastníci řízení

(dle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona - doporučeně do vl. rukou na doručenkou)

- Roman Nagy, Kateřinice 118, 742 61
- obec Kateřinice, Kateřinice 127, 742 61 (Čj171/Bor/08 z 7. 7. 2008)

(dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou):

- obec Kateřinice
- SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (9773/V011923/2008/PO z 11. 9. 2008)
- ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (09/0126 z 9. 1. 2009)
- RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno (211/09/152 z 15. 1. 2009)
- Telefonica O2 CR, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 (145999/08/MOV/000 z 17. 12. 2008)
- Václav Lys, Kateřinice 32
- Jiří Tobola, Kateřinice 56
- Naděžda Tobolová, Kateřinice 56
- Ing. Josef Foltá, Kateřinice 164
- Jiří Matěj, Luční 563, Stará Ves nad Ondřejnicí, 739 23 Stará Ves
- Martina Pavelčáková, Josefa Kotase 1174/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
- Norbert Janeček, Sokolovská 1327/57, 708 00 Ostrava-Poruba
- Iveta Fišarová, Kateřinice 118
- Karel Fišar, Kateřinice 118
- Danuše Nagyová, Kateřinice 118
- Věra Gongolová, Kateřinice 35
- Pavel Rozehnal, Kateřinice 201
- Dita Jalůvková, Kateřinice 202

Dotčené orgány státní správy (doporučeně na doručenkou)

- MÚ Kopřivnice, odbor ŽPZ
- OÚ Kateřinice

Správce úřední desky

- MÚ Příbor
- OÚ Kateřinice

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Evidenční číslo písemnosti: 17/2009

Vyvěšeno dne: ...26...1...2009..... Sejmuto dne:11...2...2009.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Marlín Malý
Hájov 111
742 58 Příbor

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY
A KANALIZACE OSTRAVA a.s.
se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45

POLOPRUTSKÁ Lenka
Tel: 596 697 136
Fax: 596 697 221
E-mail: lenka.poloprutska@smvak.cz
Značka: 9773V011923/2008/PO

Ostrava, dne: 11.09.2008

Věc: Stavba vodovodního řadu na parc. č. 354/2, k.ú. Kateřnice
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu vodovodního řadu pro zásobování plánovaných 2 rodinných domů a současně napojení dvou stávajících rodinných domů na parc. č. 381/1, k.ú. Kateřnice.

V PD je navržen vodovodní řad DN 50 HDPE v celkové délce 57 m. Nový vodovodní řad bude napojen na vodovod DN 80 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s. Nový vodovodní řad bude situovaný na parc. č. 354/2, k.ú. Kateřnice.

Na základě zpracovaného hydrotechnického výpočtu bude výsledný tlak na konci nového vodovodního potrubí 278,88 kPa.

Přípomínky k předložené dokumentaci:

- PD je zpracována v souladu s našimi podmínkami. Nemáme připomínky.

Podmínky týkající se přípravy a realizace stavby:

- V rámci návrhu vodovodního řadu požadujeme respektování ochranného pásma dle § 23, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovech a kanalizacích v platném znění v šíři 1,5 m od vnějšího lince potrubí oboustranně. V ochranném pásmu vodovodního řadu nelze provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo provozování. Toto ochranné pásmo nutno projednat s vlastníky dotčených nemovitostí. V případě, že bude uvedený vodovod nabídnut k odprodeji, bude SmVaK Ostrava a.s. vyžadovat doložení uvedeného projednání formou zřízení věcného břemene nebo uzavřením dohody o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu.
- Vodovodní řad požadujeme uložít pokud možno do veřejného prostoru. Tam kde dojde k dotčení ostatních inženýrských sítí požadujeme zachovat odstupovou vzdálenost min. 1,5 m od půdorysých okrajů potrubí na obě strany.
- Pro zjištění polohy vodovodního řadu požadujeme umístit nad potrubí izolovaný měřený vodič min. průřezu 4 mm². Vodič požadujeme vyvést volnou smýčkou do poklopů zákopových soupřav u uzavíracích armatur. Na obzyp potrubí bude uložena výstražná fólie bílé barvy.
- Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splňovaly požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č. 37/2001 Sb.
- V rámci stavebního řízení předmetného díla provozně souvisejícího se zřízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. je investor povinen zajistit budoucí provozovatele díla (osobu oprávněnou dle ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění). SmVaK Ostrava a.s. nabízí investování díla budoucího zajišťování provozování na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o provozování. Po uvedení vodního díla do trvalého provozu (udělení kolaudačního souhlasu) bude uzavřena smlouva o

Tel: +420 596 697 111 Fax: +420 596 694 096
+420 596 697 110 E-mail: smvak@smvak.cz

DÚ: CZ45192655 IČ: 45192655
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

- provozování vodního díla. V případě, že provozovatelem díla nebude SmVaK Ostrava a.s. požadujeme u místa napojení na zařízení SmVaK vybudovat vodotěsnou šachtu.
- Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytyčení našich zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytyčení provede na základě písemné objednávky (středisko, t.č.: 556 779 250).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich zařízení. V případě ohrožení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Před zásepem potrubí požadujeme funkčnost vodiče odzkoušet pracovníkem SmVaK Ostrava a.s.
- Před záhozem a ke tlakové zkoušce požadujeme přizvat oprávněného zástupce SmVaK Ostrava a.s. (viz výše). Tento zástupce bude rovněž přítvácen k předání a převzetí díla. Bez potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla a písemného stanoviska o provedené kontrole (před záhozem a tlakové zkoušce) zástupcem SmVaK Ostrava a.s., nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Vodovodní řad musí být před záhozem zaměřen v souladu s JTSK.
- K projektové dokumentaci pro územní řízení bylo vydáno vyjádření č. j. 9773V008825/2008/PO ze dne 9.7.2008. Podmínky uvedené v tomto vyjádření musí být respektovány.

- Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo provozně navazující na vodovod ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s., doporučujeme stavbu realizovat prostřednictvím odborně způsobilé firmy Aqualia infrastruktura inženýring, s.r.o. se sídlem Slavičkovská 571/21, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ: 64608042, kontakt: Ing. Stanislav Dolínek, tel: 595 694 332, 602 528 043, dolinek.stanislav@smvak.cz.

V případě, že provozovatelem stavby bude SmVaK Ostrava a.s., jsou výše uvedené doporučení závazná.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Ing. Marín Věšný, MBA
technický ředitel

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 169
709 45 Ostrava

Přílohy:
• Projektová dokumentace

PŘÍLOHA č. 1 ROZAHODNUTÍ ŠÚ MÚ PŘÍBOR

zn. št.č. 22/4/JE/08/Hy z 22.1.2009

Městský úřad Příbor
stavební úřad
742 58

Nagy Roman

Kateřínice 118
742 58 Kateřínice

metr zkušba 211/09/152
vč.
výtah
Karel Juřica
datum
15.01.2008

vodovodní řád

Obec: Kateřínice
Ulice: Kateřínice-354/2 dle situace M 1:500 č.v. 01 a výř. Kladské schéma M 1:100 č.v. 02
K.ú. - p.č.: Kateřínice-354/2 dle situace M 1:500 č.v. 01 a výř. Kladské schéma M 1:100 č.v. 02

Vaše značka: Neuvedeno

Stavebník:

Nagy Roman, Kateřínice 118, 742 58 Kateřínice

Účel stanoviska:
veřejnoprávní projednání stavby - stavební povolení

Pro posouzení předložené žádosti k existenci sítí Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru DOUDEK DOTČENÍ
ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí
Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od
půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám stanovují k realizaci výše uvedené stavby tyto další
podmínky: Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v
ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení
považovány dle § 68 odst.6 zákona č.458/2000 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnosti bez našeho
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména tasy navrhovaných
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno
vyjádření plynárenského zařízení. Vyjádření provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list).
Žádost o vyjádření bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vyjádřením. Při žádosti uvede
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vyjádření a přesného
určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vyjádření
plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařízení. O provedeném vyjádření bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění

Strana 1 / 3

THE ENERGY TO LEAD

pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození.

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnovení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámí každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zákopu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz
kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při
žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

11) plynárenská zařízení bude před zákopem výkopu řádně podšypáno a obsypáno těsným
pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně posklopení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklady a nadzemní
prvky plynárenského zařízení,

13) poklady uzavřít a ostatních armatur ne plynárenským zařízení vč. hlavních uzavěrů plynu
(HUP) na odborném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání
stavební činnosti,

14) případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nakladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečí případný přejezd
přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá
její zpracovatel.

Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem
stavby.

Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno
si vyžádat nové stanovisko.

Informace o uložení podzemních plynárenských zařízení, případně další získané informace o
těchto zařízeních smí být použity pouze pro určení úbl a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani
další jakýmkoliv způsobem šíření a využívání.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto stanovisku, bude stavební činnosti a úpravy
terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 ods. 5 a 6
zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění jako činnosti bez našeho předchozího písemného
souhlasu.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to
12 měsíců ode dne jeho vydání.

Strana 2 / 3

THE ENERGY TO LEAD

THE ENERGY TO LEAD

Strana 3 / 3

PŘÍLOHA č. 2 DOKUMENTY SÚ MÚ PŘÍBOR
ZN. st.č. 2214/ÚR/08/Hy z 22.1.2009.

Městský úřad Příbor
stavební úřad
742 58

hyg