



# MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor životního prostředí  
Štefánikova 1163, PSČ 742 21

Č.j.: 1048/2009/OŽP&72043/2009/PiOI

V Kopřivnici dne 18.12.2009

Vyřizuje: Ing. Olga Pivoňová

tel.: 556 879 793

e-mail: olga.pivonova@koprivnice.cz

**Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56  
145 05 Praha 4**

Kontaktní adresa:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava  
Mojmírovců 5  
709 81 Ostrava – Mariánské Hory**

„SILNICE I/58 PŘÍBOR OBCHVAT – Přeložky vodovodů SO 357, SO 358 a SO 361“.

## Oznámení

o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření  
veřejnou vyhláškou.

Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí (dále jen ŽP), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oznamuje podle § 115 odst. 8, vodního zákona a podle § 112 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla „SILNICE I/58 PŘÍBOR OBCHVAT – Přeložky vodovodů SO 357, SO 358 a SO 361“ známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům veřejnou vyhláškou.

Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 podal dne 17.9.2009 žádost o povolení stavby vodního díla „SILNICE I/58 PŘÍBOR OBCHVAT – Přeložky vodovodů SO 357, SO 358 a SO 361“, která byla doplněna dne 18.11.2009. Předmětem stavby Silnice I/58 Příbor – obchvat je vybudování silničního obchvatu města Příbor jehož součástí jsou i přeložky vodovodních řadů. Jedná se o liniovou, veřejně prospěšnou stavbu.

### *SO 357 – Přeložka vodovodu DN 90 – km 1,779*

Jedná se o stavbu přeložky vodovodního řadu pro veřejnou potřebu DN 90 ve tvárné litině v délce 123,61 m, vodovod bude uložen v ocelové chrániče DN 5324 x 12 mm v délce 28 m. Stavba vodního díla bude umístěna na pozemcích p.č. 2922/1 a 3279/113 v k.ú. Příbor.

### *SO 358 – Přeložka vodovodu DN 200 – km 1,943*

Jedná se o přeložku vodovodního řadu pro veřejnou potřebu DN 200 ve tvárné litině v délce 39,8 m, vodovod bude uložen v ocelové chrániče DN 624 x 12 mm v délce 25 m. Stavba vodního díla bude umístěna na pozemcích p.č. 2922/1, 3279/113, 3279/111 a 2928/1 v k.ú. Příbor.

### *SO 361 – Přeložka vodovodu DN 200 – km 28,648*

Jedná se o přeložku vodovodního řadu pro veřejnou potřebu DN 200 v materiálu tvárná litina v délce 70,22 m, vodovod bude uložen v ocelové chrániče DN 550 x 25 mm v délce 37 m. Stavba

Telefon: 556 879 780  
556 494 786  
ústředna: 556 879 411

Fax: 556 812 758  
Internet: <http://www.koprivnice.cz>  
Email: [ziv.prostredi@koprivnice.cz](mailto:ziv.prostredi@koprivnice.cz)

Bankovní spojení:  
ČS, a.s. Kopřivnice  
č. ú.: 1767241349/0800

IČO:  
00298077

*Městský úřad Kopřivnice  
Odbor životního prostředí*

vodního díla bude umístěna na pozemcích p.č 3279/165, 3279/1, 3279/37, 3279/38 a 3163/26 v k.ú. Příbor.

Vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a podaná žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení žádosti, proto v souladu s § 112 odst. 2, stavebního zákona upouští od ústního jednání s místním šetřením a stanovuje lhůtu **do 22.1.2010**, ve které mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady uplatnit svá závazná stanoviska.

Zároveň upozorňujeme účastníky řízení a dotčené správní úřady, že k později podaným námitkám nebo připomínkám, závazným stanoviskům nebo důkazům nebude podle § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona přihlíženo. Pokud dotčený správní úřad, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení vodoprávního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných zájmů se stavbou souhlasí.

Účastníci řízení a dotčené správní úřady mohou nahlížet do spisu, navrhopvat důkazy a připomínky v průběhu celého řízení.

Dále MÚ Kopřivnice, odbor ŽP, vodoprávní úřad dává tímto, **ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád**, možnost účastníkům řízení **vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění**, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to písemně nebo ústně do protokolu podáním učiněným u Městského úřadu Kopřivnice, odboru ŽP, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice. Toto podání mohou účastníci řízení učinit **do 29.1.2010**, jinak bude správní orgán při vydání rozhodnutí vycházet z podkladů, které mu budou známy k termínu vydání rozhodnutí.

Toto uvědomění bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 30-ti dnů.

Ing. Olga Pivoňová  
referent vodního hospodářství

Evidenční číslo písemnosti: 364/2009

Vyvěšeno dne 22.12.2009..

Sejmuto dne .....