



MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE

Odbor životního prostředí

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 1048/2009/OŽP&15546/2010/HaS

VYŘIZUJE: Mgr. Bc. Hana Salačová

ÚTVAR: OŽP

TELEFON: +420 556 879 793

E-MAIL: hana.salacova@koprivnice.cz

DATUM: 23.3.2010

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56

145 05 Praha 4

Kontaktní adresa:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa

Ostrava

Mojmírovců 5

709 81 Ostrava – Mariánské Hory

„SILNICE I/58 PŘÍBOR OBCHVAT – Přeložky vodovodů SO 357- I. etapa, SO 358 a SO 361“.

doručeno veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), po provedeném vodoprávním řízení

žadatel:

název:

sídlo:

IČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

65993390

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení staveb vodních děl těchto stavebních objektů:

SO 357-I. etapa – Přeložka vodovodu DN 90, km 1,779

SO 358 – Přeložka vodovodu DN 200, km 1943

SO 361 – Přeložka vodovodu I/48, DN 200, km 28,648 - SmVaK

Výše uvedené stavební objekty jsou součástí Stavby „Silnice I/58 Příbor – obchvat“.

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTRÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Předmětem stavby Silnice I/58 Příbor – obchvat je vybudování silničního obchvatu města Příbor jehož součástí jsou i přeložky vodovodních řadů. Jedná se o liniovou, veřejně prospěšnou stavbu. Stavba je rozdělena na dva úseky silnice I/58. Úsek komunikace I/58 v obci Lubina v délce 1,618 km a úsek západního obchvatu města Příbor v délce 3,710 km.

SO 357-I. etapa – Přeložka vodovodu DN 90, km 1,779

Jedná se o stavbu přeložky vodovodního řadu pro veřejnou potřebu DN 90 ve tvárné litině v délce 123,61 m, vodovod bude uložen v ocelové chráničce DN 5324 x 12 mm v délce 28 m. Stavba vodního díla bude umístěna na pozemcích p.č. 2922/1 a 3279/113 v k.ú. Příbor.

SO 358 – Přeložka vodovodu DN 200, km 1,943

Jedná se o přeložku vodovodního řadu pro veřejnou potřebu DN 200 ve tvárné litině v délce 39,8 m, vodovod bude uložen v ocelové chráničce DN 624 x 12 mm v délce 25 m. Stavba vodního díla bude umístěna na pozemcích p.č. 2922/1, 3279/113, 3279/111 a 2928/1 v k.ú. Příbor.

SO 361 – Přeložka vodovodu DN 200, km 28,648 - SmVaK

Jedná se o přeložku vodovodního řadu pro veřejnou potřebu DN 200 v materiálu tvárná litina v délce 70,22 m, vodovod bude uložen v ocelové chráničce DN 550 x 25 mm v délce 37 m. Stavba vodního díla bude umístěna na pozemcích p.č. 3279/165, 3279/1, 3279/37, 3279/38 a 3163/26 v k.ú. Příbor.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem a podle podmínek tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle příslušných ustanovení stavebního zákona a prováděcích předpisů.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
5. Budou dodrženy podmínky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. uvedené ve stanovisku č.j: 93193/09/MOV/VVV a to:
 - Při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 2160 „Předpisy pro

- ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
- Před započatím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4. a 5.).
 - Upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného náradí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
 - Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je nutno vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je nutno provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. IV. čl. 3. a 4.).
 - Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je možné provést zához.
 - Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střechníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, se nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
 - Trasu PVSEK mimo vozovku není dovoleno přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.
 - Na trase PVSEK (vč. ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 - Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m.
 - Na POS je třeba se obrátit v průběhu stavby ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

- Každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK je nutné neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., tel. 800 184 084.
6. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce a.s. uvedené ve stanovisku č.j: 1026002937 ze dne 12.2.2010 a to:
- Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a řídící, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/00 Sb.
 - Dodavatel prací musí před zahájením zemních prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 - Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
 - Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce).
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 2000-5-52.
 - Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 - Při potřebě přejíždění podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 - Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
 - Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 - Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 - Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 - Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).
 - Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru
 - Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná se o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
- V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život a zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.
- Pokud není možné dodržet výše uvedené body, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení, pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce m-2 před požadovaným termínem na měsíc m. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), zák.č. 458/2000 Sb. A je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti. V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
- Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
- Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Dále je v ochranném pásmu elektrické stanice zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavebních částí el. stanice.
- Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.
- Umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
- Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice..

7. Budou dodrženy podmínky společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. uvedené ve stanovisku č.j: 9773/V010181/R/2009/PO ze dne 4.9.2009 a to:

Podmínky týkající se přípravy stavby přeložek vodovodů:

- Před zahájením zemních prací bude požádáno o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou práce provádět.
- Před zahájením prací projedná investor s uvedeným provozním střediskem vodovodů postup a kontrolu prací. Současně předá 1 paré PD řešené přeložky pro možnost kontroly prací.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od kraje potrubí SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno proti případnému poškození.
- V místě křížení přeložky a zařízení SmVaK a.s. bude respektována norma ČSN 73 6005
- V místě souběhu přeložky a zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude respektována min. vzdálenost 1,5 m od okrajů potrubí oboustranně.
- Dodané materiály na stavbu budou splňovat požadavky dané zák. č. 258/ 2000 Sb., vyhlášku č. 409/2005 a vyhlášku č. 37/2001 Sb.
- Před zásypem potrubí vodovodu a k tlakové zkoušce bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. ke kontrole provedených prací. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasí s vydáním kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s.
- V případě nutnosti náhradního zásobování pitnou vodou, bude toto zajištěno ze strany SmVaK Ostrava a.s. na náklady investora přeložky.
- Realizační dokumentace přeložek vodovodů bude předložena k odsouhlasení společnosti SmVaK Ostrava a.s.
- Vzhledem k tomu, že se jedná o přeložku vodního díla v majetku SmVaK Ostrava a.s., které je ve smyslu § 1, odst. 2 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů provozováno ve veřejném zájmu bude stavba realizována prostřednictvím společnosti Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. se sídlem Slavíkovců 571/21, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, případně jiné odborně způsobilé osoby či organizace, na které se obě strany dohodnou.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení SmVaK Ostrava a.s.. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. bude dodržena odstupová vzdálenost 1,5 m od krajů potrubí a při křížení dodržena svislá vzdálenost dle ČSN 736005.
- Při souběhu s vodovodní přípojkou dodržet ČSN 73 6005.
- Křížení bude prováděno kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a vodárenských šachet.

- V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky s přesahem 1 m od krajů potrubí oboustranně.
 - Stavba pevných nadzemních konstrukcí bude umístěna mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí.
 - V rozsahu ochranného pásma nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
 - Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur budou upraveny do nivelety konečných úprav terénu.
 - Obrubníky zpevněných ploch budou osazeny min. 0,5 m od líce stěny potrubí SmVaK a.s.
 - Celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch v místě kolize s vodovodem nepřesáhne 40 cm a v průběhu výstavby se nesníží stávající krytí vodovodního potrubí o více než 40 cm.
 - Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce SmVaK Ostrava a.s. ke kontrole místa křížení. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasí SmVaK Ostrava a.s. se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasí s vydáním kolaudačního souhlasu.
 - Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě.
 - Případné poškození vedení veřejné vodovodní sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou – tel.: 840 111 125.
 - Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučuje SmVaK Ostrava a.s. předat před kolaudací stavby oddělení GIS SmVaK Ostrava a.s. na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
 - U SO 357 bude realizováno z materiálového provedení Wavin TS s vnějším ochranným pláštěm. Na lomovém bodu vodovodu L7 bude osazeno sekční šoupě. Na místo hydrantu bude osazena automatická zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava.
 - Přeložka SO 361 bude řešena v materiálovém provedení TS Wavin, PN 10, D 225. Navržená ocelová chránička bude nahrazena polyetylénovou nebo sklolaminátovou. Dále armaturní šachta bude nahrazena pouze sekčním uzávěrem, s ochranou skruží a označením sloupkem, pro odkalení bude proveden dvojčinný podzemní hydrant.
8. Budou dodrženy podmínky společnosti SCHROM FARMS spol. s.r.o. uvedené v reakci na dopis společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 26.11.2009 a to:
- Při realizaci přeložky vodovodu SO 358 bude dodržena nepřetržitá dodávka vody pro chov drůbeže.
9. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. uvedené ve stanovisku č.j: HOK/NJ-2679/215.2.1/09 ze dne 21.10.2009 a to:
- K vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodu bude předloženo:
- Doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhl. MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody).
 - Vyhovující výsledky rozborů vzorků pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č. 5 vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů).

10. Stavba vodních děl bude dokončena do 31.10.2011.

11. Po dokončení stavby vodního díla požádá investor zdejší vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu.

II. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V průběhu vodoprávního řízení nebyly uplatněny žádné připomínky a námitky, proto o nich nemuselo být rozhodováno.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Odůvodnění

Městský úřad Kopřivnice, odbor ŽP, vodoprávní úřad obdržel dne 17.9.2009 žádost investora stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha o povolení stavby vodního díla „SILNICE I/58 PŘÍBOR OBCHVAT – Přeložky vodovodů SO 357 – I. etapa, SO 358 a SO 361“, která byla doplněna dne 18.11.2009.

SO 357 – Přeložka vodovodu DN 90, km 1,779

SO 358 – Přeložka vodovodu DN 200, km 1943

SO 361 – Přeložka vodovodu I/48, DN 200, km 28,648 - SmVaK

Žádost byla postupně doložena všemi povinnými doklady dle Vyhlášky MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření veřejnou vyhláškou účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům přípisem č.j.: 1048/2009/OŽP&72043/2009/PiOI ze dne 18.12.2009, kterým byla stanovena lhůta pro uplatnění námitek nebo připomínek a to do 22.1.2010 s upozorněním, že na námitky, které nebudou uplatněny do tohoto termínu, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel.

Zároveň MÚ Kopřivnice, odbor ŽP učinil účastníkům řízení výzvu ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění a to do 29.1.2010. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Projektové dokumentace staveb vodních děl výše uvedených stavebních objektů byly vypracovány SHB, a.s., Bohumínská 50, Brno a autorizovány Ing. Petrem Horkým, CSc., autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0000338.
- b) MÚ Kopřivnice, Stavební úřad vydal Územní rozhodnutí pod č.j. SÚ 19374/02/Fa-3453/02 dne 15.1.2003, které nabylo právní moci dne 3.3.2008.
- c) MÚ Kopřivnice, Stavební úřad vydal souhlas ke stavbě podle § 15 stavebního zákona dne pod č.j: 206/2008/SÚ&13635/2008/Sk dne 3.3.2008.
- d) Žadatel předložil všechny povinné doklady dle Vyhlášky MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 sazebníku správních poplatků ve výši 3000,- Kč byl uhrazen.

Vodoprávní úřad prozkoumal předloženou žádost z hlediska ustanovení vodního a stavebního zákona a předpisů souvisejících a dospěl k závěru, že řešení navržené v projektové dokumentaci neohrozí vodoprávní ani všeobecné zájmy nad míru danou zákonnými předpisy, za předpokladu dodržení projektu a splnění stanovených podmínek a proto žádosti vyhověl.

Všichni účastníci řízení:

1. ŘSD ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
2. Město Příbor, Náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor
3. Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
4. Jan Bittner, Skotnice 2, 742 58 Skotnice
5. Ludmila Balcárková, Lomená 1296, 742 58 Příbor
6. Zbyněk Strnad, Řehoře Volného 412, 742 58 Příbor
7. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
8. Ing. Jaroslav Klozík, Na hrázi 533, 742 58 Příbor
9. Ing. Jana Kložíková, Na hrázi 533, 742 58 Příbor
10. Stanislav Raška, Štramberská 807, 742 58 Příbor
11. Šárka Rašková, Štramberská 807, 742 58 Příbor
12. František Pyclík, Štramberská 1357, 742 58 Příbor
13. Jiřina Pyclíková, Štramberská 1357, 742 58 Příbor
14. Josef Filip, Štramberská 771, 742 58 Příbor
15. Svarmetal s.r.o., 5. května 720/96, 741 01 Nový Jičín
16. Jarmila Boháčová, Prchalov 35, 742 58 Příbor
17. František Pavelka, Svatopluka Čecha 743, 742 58 Příbor
18. Libuše Pavelková, Svatopluka Čecha 743, 742 58 Příbor
19. Ivana Vorlíčková, Jičínská 1414, 742 58 Příbor
20. Josef Mikulík, Jičínská 1415, 742 58 Příbor
21. František Staněk, Okružní 1416, 742 58 Příbor
22. Věra Staňková, Okružní 1416, 742 58 Příbor
23. Jiří Jurok, Okružní 1417, 742 58 Příbor
24. Dana Solarová, Vojenská 127, 739 23 Stará Ves n. Ondřejnicí
25. Miroslava Jurenková, Mánesova 1640/82, 120 00 Praha – Vinohrady
26. Alois Obdržálek, Kroměřížská 840, 768/ 24 Hulín
27. Antonín Obdržálek, Rajnochovice 244, 768 71
28. Božena Ivanová, Slezáková 1136/52, 614 00 Brno
29. Kieu Tomášů, Pod Morávií 1167/8, 742 21 Kopřivnice
30. Iva Tomášů, Pod Morávií 1167/8, 742 21 Kopřivnice
31. Schorm Farms spol. s r.o., Komenského 669, 743 01 Bílovec
32. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
33. ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha
34. Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov
35. Telefonica O2 Czech Republic a.s., 1. máje 3, 709 05 Ostrava Mariánské hory
36. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
37. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
38. RWE Transgas Net, s.r.o., V Olšinách 75/2300, 100 00 Praha

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním učiněným u Městského úřadu Kopřivnice, odboru ŽP, se sídlem na ul. Štefánikova 1163, Kopřivnice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Digitálně podepsal Mgr. Bc.
Hana Salačová
Datum: 23.03.2010 09:32:19
+01:00

Mgr. Bc. Hana Salačová
Referent vodního hospodářství

Doručí se :

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Doručí se do vlastních rukou:

1. ŘSD ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava

Doručí se veřejnou vyhláškou:

2. Město Příbor, Náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor
3. Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
4. Jan Bittner, Skotnice 2, 742 58 Skotnice
5. Ludmila Balcárková, Lomená 1296, 742 58 Příbor
6. Zbyněk Strnad, Řehoře Volného 412, 742 58 Příbor
7. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
8. Ing. Jaroslav Kložík, Na hrázi 533, 742 58 Příbor
9. Ing. Jana Kložíková, Na hrázi 533, 742 58 Příbor
10. Stanislav Raška, Štramberská 807, 742 58 Příbor
11. Šárka Rašková, Štramberská 807, 742 58 Příbor
12. František Pyclík, Štramberská 1357, 742 58 Příbor
13. Jiřina Pyclíková, Štramberská 1357, 742 58 Příbor
14. Josef Filip, Štramberská 771, 742 58 Příbor
15. Svarmetal s.r.o., 5. května 720/96, 741 01 Nový Jičín
16. Jarmila Boháčová, Prchalov 35, 742 58 Příbor
17. František Pavelka, Svatopluka Čecha 743, 742 58 Příbor
18. Libuše Pavelková, Svatopluka Čecha 743, 742 58 Příbor
19. Ivana Vorlíčková, Jičínská 1414, 742 58 Příbor
20. Josef Mikulík, Jičínská 1415, 742 58 Příbor
21. František Staněk, Okružní 1416, 742 58 Příbor
22. Věra Staňková, Okružní 1416, 742 58 Příbor
23. Jiří Jurok, Okružní 1417, 742 58 Příbor
24. Dana Solarová, Vojenská 127, 739 23 Stará Ves n. Ondřejnicí
25. Miroslava Jurenková, Mánesova 1640/82, 120 00 Praha – Vinohrady
26. Alois Obdržálek, Kroměřížská 840, 768/ 24 Hulín
27. Antonín Obdržálek, Rajnochovice 244, 768 71
28. Božena Ivanová, Slezákova 1136/52, 614 00 Brno
29. Kieu Tomášů, Pod Morávií 1167/8, 742 21 Kopřivnice
30. Iva Tomášů, Pod Morávií 1167/8, 742 21 Kopřivnice
31. Schorm Farms spol. s r.o., Komenského 669, 743 01 Bílovec
32. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
33. ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha
34. Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov
35. Telefonica O2 Czech Republic a.s., 1. máje 3, 709 05 Ostrava Mariánské hory
36. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
37. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
38. RWE Transgas Net, s.r.o., V Olšínách 75/2300, 100 00 Praha

Další fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům v k.ú. Příbor a stavbách na nich, včetně sousedících pozemků a staveb na nich, by mohly být stavbami vodních děl přímo dotčena – doručeno veřejnou vyhláškou.

Odbor životního prostředí

Dotčené správní úřady do vlastních rukou:

39.KHS MSK, ÚP Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín

40.MÚ Kopřivnice, Stavební úřad, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Správce úřední desky do vlastních rukou:

41.Město Příbor, Náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor

42.Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Evidenční číslo písemnosti: 83/2010

Vyvěšeno dne 26.3.2010

Sejmuto dne