

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR

stavební úřad

náměstí Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58, tel. 556 455 460-3

Váš dopis značky / ze dne
/ 26. 04. 2010

Naše značka
st.ú. 474/roz/10/Ha

Vyřizuje
Ing. Hanelka

Příbor
15. 06. 2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Právnická osoba Statutární město Ostrava, IČ: 008 45 451, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava zastoupena firmou Josef Petřek, Císařská 88, 741 01 Nový Jičín, IČ: 154 53 278 (dále jen „stavebník“) podala dne 26. 04. 2010 žádostí o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Mošnov – Plakor Czech s.r.o., kabely VN“ na pozemcích parc. č. 670 (PK), 655 (PK), 671 (PK), 654 (PK), 825/2 díl 2 (PK), 826/1 díl 1 (PK), 826/2 díl 1 (PK), 827/2 (PK), 828 (PK), 1211 (PK) a 829 (PK) v k. ú. a obec Mošnov.

Stavební úřad MÚ Příbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení:

I.

Posoudil záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního jednání v y d á v á podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby

„Mošnov – Plakor Czech s.r.o., kabely VN“ na pozemcích parc. č. 670 (PK), 655 (PK), 671 (PK), 654 (PK), 825/2 díl 2 (PK), 826/1 díl 1 (PK), 826/2 díl 1 (PK), 827/2 (PK), 828 (PK), 1211 (PK) a 829 (PK) v k. ú. a obec Mošnov.

Stavba obsahuje: Přeložení stávajícího zemního kabelu VN do nové trasy mimo areál průmyslové zóny v dané lokalitě.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 670 (PK), 655 (PK), 671 (PK), 654 (PK), 825/2 díl 2 (PK), 826/1 díl 1 (PK), 826/2 díl 1 (PK), 827/2 (PK), 828 (PK), 1211 (PK) a 829 (PK) k. ú. a obec Mošnov tak, jak je zakresleno ve výkresu Situace přehledová v katastrální mapě (č. v. 01PE v měřítku 1 : 1000), který je součástí ověřené dokumentace a tohoto rozhodnutí.
2. Budou splněny podmínky vyjádření SmVaK Ostrava, a. s., zn. 9773/V003116/2010/PO z 25.03. 2010, které se týkají umístění stavby.
 - . Požadujeme respektovat nově budované inženýrské sítě – vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci, které budou v provozování SmVaK Ostrava a.s.
3. Budou splněny podmínky vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j.: 29790/10/MOV/000 z 15. 03. 2012, které se týkají umístění stavby.

Rozhodnutí o podaných námitkách: - nebyly uplatněny, stavební úřad nerozhodoval.

Účastníci územního řízení, na něž se vztahuje územní rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

- Statutární město Ostrava, IČ: 008 45 451, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

II.

Přezkoumal podanou žádost o stavební povolení podle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu „Mošnov – Plakor Czech s.r.o., kabely VN“ na pozemcích parc. č. 670 (PK), 655 (PK), 671 (PK), 654 (PK), 825/2 díl 2 (PK), 826/1 díl 1 (PK), 826/2 díl 1 (PK), 827/2 (PK), 828 (PK), 1211 (PK) a 829 (PK) v k. ú. a obec Mošnov.

Stavba obsahuje: Přeložení stávajícího zemního kabelu VN do nové trasy mimo areál průmyslové zóny v dané lokalitě.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Josef Petřek – PELMONT, Císařská 88, 741 01 Nový Jičín, ověřené ve stavebním řízení, která se po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předá žadateli - stavebníkovi. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (tj. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem na základě výběrového řízení. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2012.
7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby resp. do vydání kolaudačního souhlasu. Označení stavby je možno provést i jiným vhodným způsobem (např. tabulí) s uvedením údajů ze štítku.
9. Budou splněny podmínky stanoviska MÚ Kopřivnice, Odboru životního prostředí zn: 6/2010/OŽP&14763/2010/Hur ze dne 14. 04. 2010.
 - Veškeré dotčené pozemky musí být navráceny do původního stavu a to i s přihlédnutím na následné ozelenění. Vzrostlou zeleň je nutno zachovat příp. následně v adekvátní míře obnovit. O zamýšlených zásazích do zeleně je nutno informovat OÚ Mošnov a ŽP Kopřivnice.
 - Pokud budou výkopové práce prováděny kolem vzrostlých dřevin, musí být prováděny ručně ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od okapové linie koruny stromu tak, aby nebyl poškozen jeho kořenový systém. Při nutnosti odřezání některých kořenů budou tyto svisle a čistě zaříznuty a ošetřeny proti hniliobě. Silné kotvící kořeny nesmí být odřezány, ani jinak narušeny, neboť jejich zachování je pro stabilitu a vitalitu stromu nezbytné. Nesmí docházet k ukládání zeminy,

- stavebního odpadu nebo stavebního materiálu na hromady ke stromům a k zasypávání kmenů. – Ořezy větví musí být prováděny odborně, v nezbytně nutném rozsahu tak, aby zůstal zachován přirozený habitus dřeviny a dřevina nebyla zásahem poškozena. Pokud by ořez znamenal poškození vzhledu dřeviny, je vhodnější dřevinu odstranit zcela a nahradit ji novou výsadbou.
- V případě nutnosti kácení dřevin je potřeba v souladu s ustanovením § 8 zákona o ochraně přírody požádat o povolení orgán ochrany přírody a krajiny na MÚ Kopřivnice.
- 10.** Budou splněny podmínky závazného stanoviska (souhlas s návrhem trasy) MÚ Kopřivnice, Odboru životního prostředí zn: 605/2010/OŽP&32426/2010/Tob ze dne 10. 06. 2010.
- Při realizaci prací souvisejících s touto stavbou musí být dodrženy zásady ochrany zemědělského půdního fondu, které jsou stanoveny v § 4 a § 8 zákona
 - Zejména při těchto pracích učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
 - Po ukončení stavby je nutno neprodleně provést takové terénní úpravy, aby půda mohla plnit nadále svou dosavadní funkci, tedy navrátit pozemky do původního stavu před realizací této stavby, tzn. i průběžně dosypávat případné sesedání zeminy po instalaci vedení. Tento stav bude po ukončení stavby zkontolován orgánem ochrany zemědělského půdního fondu MÚ Kopřivnice.
 - Pokud si práce spojené s touto stavbou vyžádají odnětí půdy delší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu, nastává povinnost požádat orgán ochrany ZPF o souhlas s dočasným odnětím půdy ze ZPF dle § 9 zákona.
- 11.** Budou splněny podmínky vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. zn: 263/10/141 ze dne 29. 04. 2010.
- Dojde k dotčení bezpečnostního, ochranného pásmo VTL plynárenského zařízení. Budou dodrženy podmínky k provádění prací v ochranném pásmu VTL plynovodu.
- 12.** Budou splněny podmínky vyjádření SmVaK Ostrava, a. s., zn. 9773/V003116/2010/PO z 25. 03. 2010
- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení zařízení SmVaK Ostrava, a. s., s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět. Vytýčení provede na základě objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č. 556 779 250, kanalizace - středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. 556 779 268).
 - Na základě vytýčení požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava, a. s. respektovat OP vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto OP. OP jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1 m od vnějšího líce.
 - Na základě vytýčení požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava, a. s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky s přesahem 1,5 m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava, a. s. oboustranně.
 - Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava, a. s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
 - Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátko, hydranty a ventily vodovodních připojek).
 - Před záhozem rýhy bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa kolize. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a. s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.

- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava, a. s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava, a. s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125).
- 13.** Budou splněny podmínky vyjádření Letiště Ostrava, a.s., Letiště Ostrava č.p. 401, ze dne 15. 04. 2010.
- Před zahájením prací je nutno požádat o vytýčení sítí.
- 14.** V případě zřízení sjezdu ze silnice III/4809 pro vjezd na staveniště, bude tento povolen příslušným silničním úřadem po předchozím souhlasu vlastníka komunikace a Policie ČR DI Nový Jičín.
- 15.** Budou splněny podmínky vyjádření - ČEZ Distribuce, a. s., zn. 1026470147 z 30. 03. 2010:
- . V zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1.
 - . Povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a přiloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.
 - . Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto zažádejte na naši Zákaznické lince 840 840 840 o vytýčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.
 - . Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši Zákaznickou linku 840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 16.** Před ukončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících stavebního zákona včas požádáno o vydání kolaudačního souhlasu; žádost bude doložena náležitostmi podle § 121 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu je stavebník mj. povinen předložit doklady o výsledcích předepsaných zkoušek.

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 6 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 526/2006 Sb., ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Rozhodnutí o podaných námitkách: - nebyly uplatněny, stavební úřad nerozhodoval.

Účastníci stavebního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Statutární město Ostrava, IČ: 008 45 451, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného na základě provedení společného územního a stavebního řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu § 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že výroková část rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí, vztahující se k umístění stavby.

Odvodnění výrokové části územního rozhodnutí o umístění stavby (ad I.)

Dne 26. 04. 2010 podal žadatel - stavebník u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona žadatel-stavebník,

obec Mošnov, dále pak dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, SmVaK Ostrava, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s. r. o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., SS MSK Nový Jičín, VUSS Brno, Jiří Čip, Letiště Ostrava, a.s., ČEPRO, a.s.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ust. § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá taxativně vymezeným okruhům požadavků při posuzování žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Mošnov. Stavba se umísťuje v obci Mošnov v zastavitelné ploše v zóně výroby (podnikových aktivit) s vazbou na letiště U-VI.

Podmínky dotčených orgánů a oprávněné požadavky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek výrokové části územního rozhodnutí. Podmínky směřované k realizaci stavby byly zahrnuty do podmínek výroku stavebního povolení.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části územního rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Odvodnění výrokové části stavebního povolení (ad II.)

Dne 26. 04. 2010 podal žadatel - stavebník u zdejšího stavebního úřadu žádost na vydání stavebního povolení.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti žadatel - stavebník, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, SmVaK Ostrava, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s. r. o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., SS MSK Nový Jičín, VUSS Brno, Jiří Čip, Letiště Ostrava, a.s., ČEPRO, a.s.

Dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb. V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby při splnění stanovených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, a nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Podmínky dotčených orgánů a oprávněné požadavky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek výrokové části stavebního povolení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Společné odvodnění výroků

Společně s žádostí o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu žadatel-stavebník požádal dne 26. 04. 2010 o spojení těchto řízení.

Usnesením z 03. 05. 2010 poznamenaným do spisu stavební úřad dle § 140 správního řádu a § 78 odst. 1 stavebního zákona územní a stavební řízení spojil.

Opatřením z 04. 05. 2010 oznámil stavební úřad zahájení společného územního a stavebního řízení účastníků řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a nařídil veřejné ústní jednání na den 08. 06. 2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Účastníkům řízení výše uvedeným bylo oznámení zasláno doporučenou zásilkou, veřejnosti veřejnou vyhláškou.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 09. 06. 2010 v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Při rozhodování vycházel stavební úřad z dalších podkladů výše neuvedených:

- plná moc k zastupování pro Hutní projekt Ostrava, a.s.
- plán kontrolních prohlídek stavby
- vyjádření MÚ Kopřivnice, Odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče ze dne 29.03.2010 zn: 35/2010/SÚP&14827/2010/kvito
- vyjádření Krajského úřadu MSK, Odboru životního prostředí a zemědělství sp. zn. ŽPZ/12237/2010/Kuč z 12. 04. 2010
- vyjádření Obecního úřadu Mošnov ze dne 30. 03. 2010 zn: 332/10
- vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 15. 03. 2010 č.j.: 29790/10/MOV/000
- vyjádření Společnosti pro využití letiště Ostrava – Mošnov, a.s. ze dne 25. 03. 2010
- stanovisko ČR – Ministerstvo obrany, VUSS Brno ze dne 24. 03. 2010 č.j.: 945/15842/2010-1383-ÚP-OL
- přehledný soupis vlastníků nemovitostí dotčených stavbou
- informace z katastru nemovitostí o dotčených parcelách a kopie katastrální mapy

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Podané odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li odvolatec potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší stavební úřad na jeho náklady.

Podání odvolání proti výroku o umístění stavby má v souladu s ust. § 140 odst. 7 správního řádu odkladný účinek i pro výrok o povolení stavby, neboť tyto výroky se vzájemně podmiňují.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Ostatní poučení

Územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabyla právní moci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabyla právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Před dokončením stavby je třeba podat stavebnímu úřadu návrh na vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona a vyhl. č. 526/2006 Sb. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce. K ústnímu jednání je nutno předložit náležitosti dle vyhl. č. 526/2006 Sb.

Ing. Pavel Hanzelka
vedoucí stavebního úřadu





Poplatek:

Správní poplatek vyměřený podle položky 17 bodu 1. písm. i) a 18 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, v souhrnné výši 4.000,- Kč byl zaplacen.

Příloha: - Situace přehledová v katastrální mapě (č. v. 01PE v měřítku 1:1000)

Rozdělovník

I. Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 a), b) stav. zákona (dopor. do vl. r. na dor.)

1. Statutární město Ostrava, a.s., zast. firmou Josef Petřek, Císařská 88, 741 01 Nový Jičín
2. Obec Mošnov, 742 51 Mošnov

II. Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

- Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 31 Ostrava, Moravská Ostrava
- Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
- SS MSK Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Šenov u Nového Jičína
- VUSS Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno
- Jiří Číp, Skotnice 67, 742 58 Skotnice
- SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
- RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- Letiště Ostrava, a.s., Letiště Ostrava č.p. 401, 741 51 Mošnov
- ČEPRO, a.s., Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

III. Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 staveb. zákona (dopor. do vl. r. na dor.)

3. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 31 Ostrava, Moravská Ostrava
4. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
5. SS MSK Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Šenov u Nového Jičína
6. VUSS Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno
7. Jiří Číp, Skotnice 67, 742 58 Skotnice
8. SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
9. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
10. Letiště Ostrava, a.s., Letiště Ostrava č.p. 401, 741 51 Mošnov
11. ČEPRO, a.s., Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
12. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

IV. Dotčené orgány (doporučeně na doručenku)

13. MÚ Příbor, Odbor životního prostředí, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
14. Obecní úřad Mošnov, 742 51 Mošnov
15. MÚ Kopřivnice, Odbor životního prostředí a zemědělství, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

V. Správce úřední desky (doporučeně na doručenku)

16. MÚ Příbor, sekretariát, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
17. Obecní úřad Mošnov, 742 51 Mošnov

Evidenční číslo písemnosti: ...1.9.0./4.0
Vyvěšeno dne: 15.6.2010
Sňato dne:
Za správnost: jméno, příjmení, podpis

Příloha: - Situace přehledová v katastrální mapě (č. v. 01PE v měřítku 1:1000)

