


# MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

- ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ -



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE Č.J.: OŽP/80871/2010

SP. ZN.: 49891/2010-Pe

VYŘIZUJE: Ing. Petřkovská Jaroslava  
oprávněná úřední osoba

TEL.: 556 768 316

FAX: 556 768 188

E-MAIL: jpetrkovska@novyjicin-town.cz

**Lubomír Hapl**

**Lubina 441**

**742 21 Kopřivnice**

DATUM: 3.11.2010

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106, odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 1.7.2010 podal

**Lubomír Hapl, nar. 14.11.1975, Lubina 441, 742 21 Kopřivnice,**

**kterého zastupuje Martin Maléř, nar. 4.10.1973, Hájov 111, 742 58 Příbor**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

podle § 15, odst.1 vodního zákona a § 115 odst.1 zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění

#### **v y d á v á   s t a v e b n í   p o v o l e n í**

ke stavbě vodního díla:

#### **Inženýrské sítě lokalita k.ú. Sedlnice-vodovodní řád**

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Moravskoslezský
Název obce	Sedlnice
Názvy katastrálních území	Sedlnice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1495, 1513/6 - p. p. p. 1575/d1, 1530/1 - p. p. k. 2168, 1490/31-p.p.k. 2114/4 v katastrálním území Sedlnice
Čísla hydrologického pořadí	2-01-01-113
Přímé určení polohy (konec stavby)(souřadnice X, Y)	x 1119606.99, y 486611.21
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	x 1119263.13, y 486655.82

Rozsah povolované stavby: vodovodní řad z potrubí HDPE D90x8,2, DN80, celkové délky 349m na parc. č. 1495, 1513/6 - p. p. p. 1575/d1, 1530/1 - p. p. k. 2168, 1490/31-p.p.k. 2114/4 v katastrálním území Sedlnice řeší zásobování pitnou vodou plánované výstavby 12 rodinných domů v zájmové lokalitě. Nový vodovod bude napojen na pozemku p.č. 1513/6-PK1575 díl 1 na vodovod DN150 litina pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Na konci řadu bude osazen nadzemní hydrant ve funkci požární i pro odkalení.

**Povinnosti a podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval oprávněný projektant Ing.Ladislav Trčka, ČKAIT 1301638, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným subjektem před zahájením stavby.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu jméno oprávněného zhotovitele před zahájením stavby a termín zahájení stavby.
4. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě - stavební deník.
5. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů uplatněné v koordinovaném závazném stanovisku MÚ Nový Jičín vydaném pod č.j. OŽP/57998/2009 ze dne 7.10.2009:
  - a) Stanovisko orgánu odpadového hospodářství: odpady vzniklé při stavbě budou řádně separovány, využívány, zneškodňovány a předávány oprávněným osobám.
  - b) Stanovisko orgánu ochrany přírody: záměr lze realizovat za podmínky dodržení ochrany dřevin rostoucích mimo les ve smyslu ust. §8 zákona č.114/1992 Sb. v platném znění.
  - c) V případě výskytu přírodní památky Sedlnické sněženky s hojným výskytem zvláště chráněného druhu ve smyslu z.č. 114/92 Sb. v platném znění o je nutno požádat o výjimku KÚ MSK Ostrava, odbor ŽP a zemědělství, orgán ochrany přírody.
  - d) Stanovisko orgánu státní památkové péče: podle §22 odst.1 zákona o státní památkové péči, má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickým nálezem, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Praha v.v.i. a umožnit jemu, nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
  - e) Souhlas KHS MSK se sídlem v Ostravě pod č.j. HOK/NJ-2770/215.2.1/09 ze dne 4.11.2009: K vydání stanoviska, k trvalému užívání vodovodu je nutno předložit: 1. doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhl.MZ ČR č.409/2005sb.o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody-dále vyhláška č.409/2005 Sb.) 2.vyhovující výsledky rozboru vzorku vody pitné vody v kráceném rozsahu(dle přílohy č.5 vyhlášky 252/204 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů-dále jen vyhláška č.252/2004 Sb.).
6. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
  - a) Podmínky vyjádření RWE, Distribuční služby, s.r.o. o existenci plynárenských zařízení pod č.j. 2362/10/152 ze dne 14.6.2010, které je nedílnou součástí rozhodnutí.
  - b) Podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. pod č.j. 1023607863 ze dne 11.9.2009 o existenci zařízení distribuční sítě, které je nedílnou součástí rozhodnutí.
  - c) Podmínky správce komunikace III/46429 Správy silnic MSK, p.o., středisko Nový Jičín vydané pod č.j.II/2600/06/2010 ze dne 22.6.2010: přechod vodovodního řadu přes silniční těleso bude provedeno protlakem s umístěním montážních jam v min.vzdálenosti 1m od vnější hrany silničního tělesa ve smyslu §11 zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění. Min.krytí

vedení bude 1,2m pod niveletou vozovky komunikace. Vedení bude v celé šíři silnice uloženo v chrániče.

Před zahájením protlaku silnice III/46429 uzavře investor stavby se Správou silnic MSK, p.o., středisko Nový Jičín záznam o převzetí staveniště. K ukončení stavby doloží zaměření skutečného provedení a uzavře záznam o převzetí staveniště. V rámci stavby nedojde k dotčení silničních pozemků v majetkové správě SSMSK, střediska Nový Jičín.

- d) Podmínky vyjádření Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s. - provozovatel stávajícího vodovodu pod č.j. 9773/V006710/2010/PO ze dne 7.6.2010, které je nedílnou součástí rozhodnutí.
7. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.10.2011.
8. Bude dodržen plán kontrolních prohlídek, který je součástí projektové dokumentace.
9. Stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona, k žádosti o kolaudační souhlas bude stavebník mimo jiné dokladovat stanoviskem správců dotčených podzemních vedení a zařízení splnění jimi stanovených podmínek, které jsou součástí rozhodnutí o povolení stavby.
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Lubomír Hapl, nar. 14.11.1975, Lubina 441, 742 21 Kopřivnice

#### **Odůvodnění:**

Dne 1.7.2010 podal žadatel, v zastoupení dle plné moci, žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Rozsah stavby podle projektové dokumentace zpracované oprávněným projektantem Ing.Ladislavem Trčkou, ČKAIT 1301638:vodovodní řad HDPE D90x8,2 , DN80, celkové délky 349m na pozemcích p.č.1513/6-PK1575 díl 1,1495, 1530/1-PK2168 k.ú. Sedlnice řeší zásobování pitnou vodou plánované výstavby 12 rodinných domů v zájmové lokalitě. Nový vodovod bude napojen na pozemku p.č. 1513/6-PK1575 díl 1 na vodovod DN150 litina pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Na konci řadu bude osazen nadzemní hydrant ve funkci požární i pro odkalení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Stanovisko správce povodí - Povodí Odry s.p. bylo vydáno pod č.j. 8191/923/2/845/2010 ze dne 22.6.2010
- K záměru stavby vydal obecný stavební úřad MÚ Příbor územní rozhodnutí pod č.j. st.ú.1335/ÚR/09/Hy ze dne 6.1.2010 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. st.ú.730/§15/10/Hy ze dne 15.6.2010.
- Agentura ochrany přírody a krajiny vydala stanovisko pod č.j. 0855/OVA/2009 ze dne 11.9.2009.

Závazná stanoviska:

- HZS MSK, ú.p. Nový Jičín pod č.j. prev-2029/NJ-2009 ze dne 22.10.2009.
- KHS MSK Ostrava pod č.j. HOK/NJ-2770/215.2.1/09 ze dne 4.11.2009

- MÚ Nový Jičín vydal koordinované závazné stanovisko pod č.j. OŽP/57998/2009 ze dne 7.10.2009.

Právo k dotčeným pozemkům dokladoval stavebník smlouvami o právu provést stavbu s vlastníky pozemků tj. obec Sedlnice, obec Bartošovice, Pavel Sedláček, Sedlnice 462.

S vlastníkem a provozovatelem stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. uzavřel stavebník smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o provozování vodního díla.

Vodoprávní úřad posoudil předmětnou stavbu, jako stavbu zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení - vlastníků dotčených a sousedních pozemků, což odůvodnilo doručování písemností formou veřejné vyhlášky.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Oznámení o zahájení řízení bylo doručeno účastníkům vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce obce Sedlnice a na úřední desce MÚ Nový Jičín v souladu s §144 odst.1 zák.č. 500/2004Sb. v platném znění, vyvěšenou po dobu 15dnů na veřejně přístupném místě - způsobem v místě obvyklým.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady.

Po provedeném řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že uskutečněním návrhu realizace stavby, za předpokladu splnění stanovených podmínek, nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Podmínky rozhodnutí jsou uloženy vodoprávním úřadem v souladu s požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení, které uplatnili ve stanoviscích a vyjádřeních k projektu stavby.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Bartošovice, IDDS: anjbvnu

Obec Sedlnice, IDDS: z3haxtz

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Nový Jičín, IDDS: jyt8nr

Pavel Sedláček, Sedlnice č.p. 462, 742 56 Sedlnice

Blanka Sedláčková, Sedlnice č.p. 462, 742 56 Sedlnice

Igor Hrnčíř, Bílov 14, 743 01 Bílovec

Jiří Bajnar, Bezručova 443, 742 13 Studénka 3

Blanka Bajnarová, Bezručova 443, Studénka

MUDr. Petr Buček, Zátíší č.p. 3501, 738 01 Frýdek-Místek 1

Bc. Lukáš Spurný, Jindřichov u Krnova 520, 793 83 Jindřichov u Krnova

Šárka Spurná, Jindřichov u Krnova 520, 793 83 Jindřichov u Krnova

Ing. Břetislav Vaněk, Dvorní č.p. 763/23, Poruba, 708 00 Ostrava 8

Hana Vaňková, Dvorní č.p. 763/23, Poruba, 708 00 Ostrava 8  
Petr Zikán, Sjednocení 756, Butovice, 742 13 Studénka 3  
Jaromíra Zikánová, Sjednocení 756, Butovice, 742 13 Studénka 3  
Josef Macháček, Jeremiáše č.p. 1999/27, Poruba, 708 00 Ostrava 8  
Miroslava Macháčková, Jeremiáše č.p. 1999/27, Poruba, 708 00 Ostrava 8  
Jiří Šimurda, Sedlnice č.p. 271, 742 56 Sedlnice  
Josef Holášek, Sedlnice č.p. 60, 742 56 Sedlnice  
RNDr. Vladimíra Křišáková, Fučková 1305, Příbor  
Zdeněk Havrlant, Prchalov č.p. 73, Příbor, 742 59 Skotnice  
Agroprůmyslový kombinát a.s. Sedlnice, IDDS: wanvj8v  
Pavel Nendza, Sedlnice č.p. 299, 742 56 Sedlnice  
Jan Matulík, Řetechov 10, 763 26 Luhačovice  
Milan Merta, Dukelská č.p. 74, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
Peter Grassegger, Lubina 510, 742 21 Kopřivnice 1

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

**Ing. Jaroslava Petřkovská**  
referent veřejné správy

"otisk úředního razítka"

Přílohy:

1. vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. pod č.j. 1023607863 ze dne 11.9.2009
2. vyjádření RWE, Distribuční služby, s.r.o. pod č.j. 2362/10/152 ze dne 14.6.2010
3. vyjádření Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. pod č.j. 9773/V006710/2010/PO ze dne 7.6.2010

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 2.9.2010.

### **Obdrží:**

účastníci

1. Lubomír Hapl, Lubina 441, Lubina, 742 21 Kopřivnice v zastoupení 2. Martin Maléř, Hájov č.p. 111, 742 58 Příbor
3. Obec Bartošovice, IDDS: anjbvnu
4. Obec Sedlnice, IDDS: z3haxtz
5. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
6. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
7. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
8. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Nový Jičín, IDDS: jyt8nr
9. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
10. Pavel Sedláček, Sedlnice č.p. 462, 742 56 Sedlnice
11. Blanka Sedláčková, Sedlnice č.p. 462, 742 56 Sedlnice
12. Igor Hrnčíř, Bílov 14, 743 01 Bílovec
13. Jiří Bajnar, Bezručova 443, 742 13 Studénka 3
14. Blanka Bajnarová, Bezručova 443, Studénka
15. MUDr. Petr Buček, Zátíší č.p. 3501, 738 01 Frýdek-Místek 1
16. Bc. Lukáš Spurný, Jindřichov u Krnova 520, 793 83 Jindřichov u Krnova
17. Šárka Spurná, Jindřichov u Krnova 520, 793 83 Jindřichov u Krnova
18. Ing. Břetislav Vaněk, Dvorní č.p. 763/23, Poruba, 708 00 Ostrava 8
19. Hana Vaňková, Dvorní č.p. 763/23, Poruba, 708 00 Ostrava 8
20. Petr Zikán, Sjednocení 756, Butovice, 742 13 Studénka 3
21. Jaromíra Zikánová, Sjednocení 756, Butovice, 742 13 Studénka 3
22. Josef Macháček, Jeremiáše č.p. 1999/27, Poruba, 708 00 Ostrava 8
23. Miroslava Macháčková, Jeremiáše č.p. 1999/27, Poruba, 708 00 Ostrava 8
24. Jiří Šimurda, Sedlnice č.p. 271, 742 56 Sedlnice
25. Josef Holášek, Sedlnice č.p. 60, 742 56 Sedlnice
26. RNDr. Vladimíra Křišáková, Fučíkova 1305, Příbor
27. Zdeněk Havrlant, Prchalov č.p. 73, Příbor, 742 59 Skotnice
28. Agropřemyslový kombinát a.s. Sedlnice, IDDS: wanvj8v
29. Pavel Nendza, Sedlnice č.p. 299, 742 56 Sedlnice
30. Jan Matulík, Řetechov 10, 763 26 Luhačovice

31. Milan Merta, Dukelská č.p. 74, 742 42 Šenov u Nového Jičína

32. Peter Grassegger, Lubina 510, 742 21 Kopřivnice 1

dotčené správní úřady

33. HZS MSK, územní odbor Nový Jičín, IDDS: spdaive

34. Krajská hygienická stanice MSK ÚP Nový Jičín, IDDS: w8pai4f

35. Městský úřad Nový Jičín, odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Masarykovo náměstí č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1

36. Městský úřad Nový Jičín, odbor ŽP, orgán ochrany ZPF, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

37. Městský úřad Nový Jičín odbor ŽP, orgán odpadového hospodářství, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín 1

38. Městský úřad Nový Jičín, odbor ÚPSŘPP - památková péče, Masarykovo náměstí č.p. 1, 741074101 Nový Jičín 1

39. Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství - spec.stavební úřad pro komunikace, Masarykovo náměstí č.p. 1, 741 11 Nový Jičín 1

40. Městský úřad Příbor, stavební úřad, IDDS: rfvb3k

41. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ochrana přírody, IDDS: 8x6bxsd

ostatní


42. Povodí Odry s.p., správce povodí, IDDS: wwit8gq

43. Obecní úřad Sedlnice, Sedlnice, 742 56 Sedlnice – správce úřední desky

44. Městský úřad Nový Jičín, živnostenský úřad, Masarykovo nam.č. č.p. 1, 741 01 Nový Jičín 1- správce úřední desky

45. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Poodří, IDDS: bv4dyv5

Evidenční číslo písemnosti:	379/2010
Vyvěšeno dne:	5. 11. 2010
Sňato dne:	22. 11. 2010
Za správnost:	jmeno, příjmení, podpis



Pan  
Martin Malěř  
Hájov 111  
742 58 Příbor

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j. 07/ROP/11/10 ze dne 3. 11. 2010

Podpis: *Oluk*

Váš dopis značky / ze dne	Vaše číslo kontaktu	Vyřizuje / linka	Místo odeslání / dne
/	1023607863	Zdeněk Němec/840 840 840	Frýdek-Místek 11.9.2009

#### Stanovisko k existenci zařízení pro stavební povolení

při realizaci stavby s názvem:  
**inženýrské sítě lokalita k.ú. Sedlnice**

Kat. území:	Sedlnice	Parc. číslo:	1495, 1530/1	Č. map. listu:
-------------	----------	--------------	-----------------	----------------

Předložené podklady : PD

dojde ke styku křížení se zařízením distribuční soustavy:  
- venkovní vedení NN 0,4 kV

kteřé je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.

Toto stanovisko zahrnuje i vyjádření k existenci zařízení vvn v majetku Skupiny ČEZ, o které není nutno dále samostatně žádat.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. poruchové služby 840 850 860, fax. 378 002 008  
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704  
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň




**Toto vyjádření nenahrazuje souhlas s odběrem el. energie ze sítě ČEZ Distribuce, a.s. ani souhlas s projektovanými sítěmi nn. Připojení na síť nn bude řešeno samostatnou stavbou ČEZ Distribuce a bude na ni zpracována samostatná projektová dokumentace. V ostatních případech zašlete Váš požadavek formou vyplněné „Žádosti o připojení odběratele k distribuční soustavě“. Formulář této žádosti najdete na internetových stránkách <http://www.cezdistribuce.cz>.**

Platnost stanoviska je 1 rok od data vydání.  
Při dalším kontaktu uvádějte Vaše číslo stanoviska 1023607863.

Zdeněk Němec  
Technik Poskytování sítí - junior

Přílohy: - situace  
- Podmínky pro provádění činností v OP



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které číni od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

**V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:**

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

**V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**


- 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
- 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Martin Maléř

Hájov 111  
77258 Příbor

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j. 017/dok/H/10 ze dne 1. 11. 2010

Podpis: 

naše značka  
2362/10/152

vyžuje  
Jan Štoudék

datum  
14.06.2010

věc

Inženýrské síť lokalita k.ú. Sedlnice  
STL plynovod včetně STL plynovodních přípojek, vodovodní řad

Obec: Sedlnice

Ulice: Neuvedeno

K.ú. - p.č.: Sedlnice-1530/1, 1531(2166), 1495(2114/4), 648/6, 648/7, 648/10, 648/15, 648/19

Vaše značka: Neuvedeno

Stavebník:

Lubomír Hapl, Lubina 441, 74221 Kopřivnice

Účel stanoviska:

veřejnoprávní projednání stavby - stavební povolení

Po prostudování předložené žádosti k existenci sítě Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru  
DOJDE K DOTČENÍ

ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí

Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany  
od půdorysu. Předpokládána hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m.

K PZ bylo vydáno stanovisko 2357/10/152 ze dne 11.6.2010.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám stanovují k realizaci výše uvedené stavby tyto další  
podmínky: Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve  
znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v  
ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v  
ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při  
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou  
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení  
považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho  
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných  
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno  
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list).  
Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede  
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného  
určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení  
plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu

RWE  
Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
657 02 Brno

T +420 532 221 111  
F +420 545 578 571  
E info\_ds@rwe.cz  
I www.rwe.cz

IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního  
rejstříku:  
Krajský soud v Brně,  
oddíl C, vložka 57165  
dne 26. 7. 2007

Bankovní spojení  
ČSOB  
Číslo účtu 17837923  
Kód banky 0300

plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Informace o uložení podzemních plynárenských zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto stanovisku, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů




Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy SMP Net, s.r.o.

Zpracoval:  
Jan Štoudek  
technik plynárenských zařízení  
pracoviště ROSS-Nový Jičín  
+420595142035  
jan.stoudek@rwe.cz

  
RWE Distribuční služby, s.r.o.  
Plynárenská 499/1  
652 02 Brno

Přílohy:  
Kontaktní list, orientační snímek polohy plynárenského zařízení 1xA3

Rozdělovník:

## KONTAKTY RWE

REGION NOVÝ JIČÍN (okresy Nový Jičín a Vsetín)

Nepřetržitá pohotovostní služba (hlášení poruch a poškození plynárenských zařízení):

telefon-nonstop: 1239

Zákaznická linka (vyřizuje obchodní požadavky zákazníků):

telefon-nonstop: 840 11 33 55

Provozní oblast (objednání vytýčení plynárenského zařízení a kontrola stanovených podmínek při provádění výkopových prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení před záhozem):

pracoviště Nový Jičín

telefon 595 142 018, fax 595 154 018

Kontaktní místo RWE Distribuční služby, s.r.o. Štefánikova 832/5, Nový Jičín

**Doručovací adresa**

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Technický dozor výstavby plynárenských zařízení (kontrola provádění stavby, podsypu, obsypu, účast na tlakové zkoušce při výstavbě plyn. zařízení):

Pavel Bobek

telefon 595 142 038, fax 595 154 038, email pavel.bobek@rwe.cz

Kontaktní místo RWE Distribuční služby, s.r.o. Štefánikova 832/5, Nový Jičín

**Doručovací adresa**

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Zákaznická kancelář (uzavírání smluv o prodeji a nákupu zemního plynu, termíny montáží plynoměrů):

telefon 840 11 33 55, e-mail info@rwe.cz

Kontaktní místo RWE Zákaznické služby, s.r.o. Štefánikova 904/2, 741 01 Nový Jičín

**Doručovací adresa**

RWE Zákaznické služby, s.r.o., Plynární 2748/6, 702 00 Ostrava

Regionální operativní správa sítí (stanovení podmínek ke stavbě nebo úpravě a předání dokumentace stavby plyn. zařízení, smluvní vztahy):

Jiří Farný

telefon 595 142 033, fax 595 154 033, e-mail jiri.farny@rwe.cz

Kontaktní místo RWE Distribuční služby, s.r.o. Štefánikova 832/5, Nový Jičín

Stanislav Brejcha

telefon 595 142 031, fax 595 154 031, e-mail stanislav.brejcha@rwe.cz

Kontaktní místo RWE Distribuční služby, s.r.o. Štefánikova 832/5, Nový Jičín

Jiří Michoněk

telefon 595 142 030, fax 595 154 030, e-mail jiri.michonek@rwe.cz

Kontaktní místo RWE Distribuční služby, s.r.o. Štefánikova 832/5, Nový Jičín

Tomáš Kaňa (VTL + RS pro region Ostrava, Karviná, Nový Jičín)

telefon 595 142 752, e-mail tomas.kana@rwe.cz

Kontaktní místo RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynární 2748/6, Ostrava – Moravská Ostrava

**Doručovací adresa**

RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Podklady pro zakreslení plynovodního vedení ve správě SMP Net, s.r.o. v digitální podobě:

Kontakt přednostně e-mailem

Uvést identifikační a kontaktní údaje žadatele, včetně tel. spojení, účel použití a název investora akce  
Pro lokalizaci zájmového území připojit ohradu ve formátu \*.DGN, \*.DWG, v krajním případě snímek  
\* JPG a nebo \* PDF

e-mail [gis@rwe-smp.cz](mailto:gis@rwe-smp.cz)

RWE distribuční služby, s.r.o. Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava

**Doručovací adresa**

RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

**Podmínky týkající se realizace stavby:**

- V rámci stavebního řízení předmětného díla požadujeme dorešit s SmVaK Ostrava a.s. otázku provozování, a to formou smlouvy o smlouvě budoucí o provozování. V případě, že nebudeme předmětné řady provozovat požadujeme u místa napojení na zařízení provozované SmVaK vybudovat vodoměrnou šachtu.
- Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytyčení našich zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytyčení provede na základě písemné objednávky (středisko, t.č.: 556 779 250)
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Před zásypem potrubí požadujeme funkčnost vodiče odzkoušet pracovníkem SmVaK Ostrava a.s.
- Před záhozem a ke tlakové zkoušce požadujeme přizvat oprávněného zástupce SmVaK Ostrava a.s. (viz výše). Tento zástupce bude rovněž přizván k předání a převzetí díla. Bez potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla a písemného stanoviska o provedené kontrole (před záhozem a tlakové zkoušce) zástupcem SmVaK Ostrava a.s., nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Vodovodní řady musí být před záhozem zaměřeny v souřadnicích JTSK.
- K projektové dokumentaci pro územní řízení bylo vydáno vyjádření č.j. 9773/V011817/2009/PO ze dne 22.9.2009. Podmínky uvedené v tomto vyjádření musí být respektovány.
- Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo provozně navazující na vodovod v provozování SmVaK Ostrava a.s., doporučujeme stavbu realizovat prostřednictvím odborně způsobilé firmy Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. se sídlem Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ: 64608042, kontakt: Ing. Stanislav Dolinek, tel: 595 694 332, 602 528 043, dolinek.stanislav@smvak.cz.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

  
Ing. Martin Veselý, MBA  
technický ředitel

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
28. října 169 28  
709 45 Ostrava

**Přílohy:**

- Projektová dokumentace

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j. 71108/11/2010 ze dne 3. 11. 2010

Podpis: *neu*



**SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY  
A KANALIZACE OSTRAVA a.s.**  
se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45

Martin Maléf  
Hájov 111  
742 58 Příbor

POLOPRUTSKÁ Lenka  
Tel: 596 697 136  
Fax: 596 697 221  
E-mail: lenka.poloprutska@smvak.cz  
Značka: 9773/V006710/2010/PO

Ostrava, dne: 07.06.2010

**Věc: Inženýrské síť lokalita k.ú. Sedlnice - vodovodní řad**  
*Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení*

K územnímu řízení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 22.9.2009 pod zn.: 9773/V011817/2009/PO.

**Popis stavby:**

Předložená projektová dokumentace ve stupni stavebního řízení řeší stavbu vodovodního řadu pro zásobování 12 novostaveb rodinných domů v Sedlnici. V PD je navržena stavba vodovodu DN 80 HDPE v celkové délce 349,00 m s napojením na vodovodní řad DN 150 L v majetku SmVaK Ostrava a.s.

Ukončení vodovodního řadu bude řešeno nadzemním hydrantem DN 80 (požadavek HZS). V místě křížení komunikace bude vodovodní řad uložen do chráničky DN 150 HDPE. Za křížením komunikace bude na vodovodu osazen kalník DN 50.

Součástí PD vodovodu nejsou vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti.

**Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 1513/6, 1575/1, 1495, 2114/4, 2168, k.ú. Sedlnice dojde ke střetu se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. s vodovodním řadem DN 150 L, na který bude nový vodovodní řad napojen – viz orientační zakres v mapové příloze.

Stavbou požadujeme respektovat stávající vodovodní přípojku k rodinnému domu č.p. 278 - viz. orientační zakres v mapové příloze.

**Připomínky k projektové dokumentaci:**

Při realizaci stavby požadujeme respektovat:

- Odkalení vodovodu řešit: ISO spojka č.6120, ventil domovní přípojky s vypouštěním č. 2491 se zemní soupřavou, ISO spojka č.6460 (koleno s vnějším závitem), trubka HDPE vyvedená pod hydrantový poklop a ukončená ISO spojkou č.6120 s vnějším závitem, spojkou „C“ požární s vnitřním závitem a zásepku pro „C“ spojku. Ventil musí být obsypán vhodným propustným materiálem z důvodu zajištění spolehlivé funkce vyprazdňování části potrubí za ventilem.
- S vydáním stavebního povolení na stavbu vodovodu souhlasíme.

V případě, že provozovatelem stavby bude SmVaK Ostrava a.s., jsou výše uvedená doporučení závazná.

Tel: +420 596 697 111  
+420 596 697 linka

Fax: +420 596 624 205  
E-mail: smvak@smvak.cz

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347



*neu*